

**STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI K ZAMEZENÍ VZNIKU  
A ŠÍŘENÍ POŽÁRU A PODMÍNEK PRO BEZPEČNÝ POBYT A POHYB OSOB**  
v objektech Poříčí 7 a Poříčí 9/11

Článek 1

Vykonávaná činnost a charakteristiky požárního nebezpečí

Ve všech prostorách objektů Poříčí 7 a Poříčí 9-11 je provozována výuka studentů vysoké školy (učebny, posluchárny, laboratoře a podobné prostory určené pro výuku) a s ní spojená pracovní činnost akademických pracovníků využívajících kabinety včetně dalších prostorů pro akademické pracovníky. V prostorách kancelářského charakteru je vykonávána pracovní činnost související s plněním úkolů zabezpečujících trvalý a plynulý chod celé fakulty administrativními zaměstnanci.

Článek 2

Požární nebezpečí a vznik požáru může nastat při:

- nedodržení stanovených bezpečnostních a požárních předpisů
- nedodržení provozních a skladovacích podmínek
- nesprávné manipulaci s používaným technickým zařízením
- technické závadě na používaných elektrospotřebičích a elektroinstalaci
- použití otevřeného ohně, kouření v kterémkoliv prostoru objektů nebo úmyslným zapálením

Článek 3

Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

- udržovat pořádek ve všech prostorách objektů (pracovištích, učebnách, chodbách, půdních prostorech, sklepích a na jiných místech), ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany
- manipulační prostory před rozvodným zařízením el. energie, uzávěry plynu a prostředky požární ochrany musí být trvale přístupné – nesmí být zastavovány různým nábytkem, materiálem a předměty tak, aby k nim byl znemožněn přístup nebo ztíženy záchranné práce
- při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky, dbát na to, aby zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechány bez dozoru, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot
- je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné vařiče
- při skladování a používání hořlavých kapalin nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování jen přepravní obaly k tomu určené
- při nutné manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti, je zakázáno provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud osoba nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy
- všechny osoby (zaměstnanci, studenti, hosté, apod.), které se zdržují ve vnitřních prostorách budov jsou povinny dodržovat zákaz kouření.
- žádná fyzická osoba nesmí poškozovat nebo zneužívat přenosné hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany. Pro hašení pevných látek (např. dřevo, papír, plastické hmoty, textil) použít přenosné hasicí přístroje vodní nebo práškové, případně vodu z nástěnného požárního hydrantu. K hašení požáru el. zařízení a přístrojů pod napětím jsou určeny přenosné hasicí přístroje sněhové CO<sub>2</sub> nebo práškové
- po skončení pracovní doby nebo jiné povolené aktivity poslední odcházející osoba zkontroluje vypnutí všech elektrických spotřebičů, které nejsou určeny k trvalému provozu, zhasnutí osvětlení a řádné uzamčení užívaných prostor

- při zjištění vzniku požáru je povinností každé osoby (zaměstnanec, student, host, apod.) použít všech prostředků vhodných k likvidaci požáru

#### Článek 4

##### Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména dodržovat předpisy o požární ochraně, návody a pokyny upravující požadavky požární ochrany od výrobců nebo distributorů k materiálům, látkám nebo výrobkům jimi dodaných
- udržovat trvale volné komunikační prostory (chodby, schodiště východy, apod.), které jsou součástí únikových cest. Je nepřípustné používat tyto prostory jako skladiště k odkládání nepoužívaných věcí, papírových krabic a jiného materiálu nebo jako odstavné plochy
- na pravém schodišti objektu Poříčí 9/11 (chráněné únikové cesty - CHÚC typu "A") nesmí být umístěny žádné zařizovací předměty z hořlavého materiálu. Požární dveře na únikové cestě musí být stále uzavřené pomocí samozavíracího mechanismu a nesmí být blokovány proti uzavření. Nesmí být uzamčené během provozní doby
- volná šíře nechráněných únikových cest (NÚC) v prostorách chodby 4. podlaží objektu Poříčí 7 a Ypsilantiho musí být nejméně 2 šíře únikového pruhu, to je 110 cm
- v posluchárně č. 50 není povoleno sedat na jednotlivé schodiškové stupně a tím zvyšovat kapacitu osob v tomto shromažďovacím prostoru. Maximální počet osob je stanoven počtem sedadel. Není dovoleno odkládat na schodiště žádné předměty, které by bránily bezpečnému pohybu po schodech. V době provozu musí být odemčeny všechny východy
- stojanové nástěnky nesmí svým umístěním ovlivňovat pohyb osob a zasahovat do prostoru únikové cesty tak, aniž by byla omezena nebo ohrožena bezpečná evakuace lidí při případném požáru
- hořlavé předměty musí být připevněny tak, aby nedošlo k jejich uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany
- při umístění materiálu nebo zařizovacího předmětu na únikových cestách musí být zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří
- všechny únikové východy (směrem do ulice Poříčí i dvorního venkovního prostoru) musí být stále volně přístupné
- směry únikových cest jsou označeny požárními bezpečnostními značkami /tabulky určující směr úniku/ v jednotlivých podlažích. Současně je vyvěšeno grafické znázornění požárního evakuačního plánu v jednotlivých podlažích
- požární ochranu v době sníženého provozu zabezpečují zaměstnanci vrátné služby. Vrátnice v objektu Poříčí 9-11 slouží v době provozu jako místní ohlašovna požáru

#### Článek 5

Stanovené podmínky požární bezpečnosti uvedené v odstavci III. a IV. jsou povinni dodržovat všichni zaměstnanci fakulty, studenti a osoby, které se v uvedených prostorách zdržují.

Za zajištění požární bezpečnosti odpovídají jednotliví vedoucí zaměstnanci na jimi řízených pracovištích. Odpovědnost nelze přenášet z vedoucího zaměstnance na jeho podřízeného.

V Brně dne 17. prosince 2008

Zpracoval: Zdeňka Filová – technik PO

Schválil: doc. RNDr. Josef Trna, CSc.  
děkan