

Vyhláška c. k. místodržitele Moravského

z dne 30. listopadu 1872,

kteřou se připouští střecha z dřevěného cementu, Karlem Schmidtem a sp. vyrobeného.

Při komisionální zkoušce, k žádosti Karla Schmidta a sp., továrníka dřevěného cementu v Hirsberku na Pr.-Slezsku, k rozkazu vys. ministerstva vnitra c. kr. dolnorakouským místodržitelstvím předsevzaté, byla Karlem Schmidtem a sp. vyrobená „střecha z dřevěného cementu“, která se na soustavě střechy z dřevěného cementu Karla Sam. Häuslera, vyhláškou z 26. září 1872, č. 31 z. a n. z., připuštěné zakládá, za bezpečnou proti ohni a pod následujícími podmínkami za vůbec přípustnou uznána:

- a) Veškeré kolmo stojící ochranné kraje pískové a křemelové vrstvy, jakož i kraje střechy musí z materiálu proti ohni bezpečného sbudovány býti.
- b) Střechy nesmějí obdržeti větší sklonitost než 1 : 12.
- c) Vrchní vrstva písková a křemelová má, aby se odnášení pískových zrnků větrem a odplavování jich velkými dešti zamezilo, bílým aneb lépe hydraulickým vápnem spevněna býti.
- d) Konečně musí při delších budovách za příčinou rozdělení půdy požární zdi v předepsané vzdálenosti tím jistěji zřízeny býti, an při těchto střechách nalezení požáru velmi obtížno jest a jelikož při ohni horkost, pod střechou skoro hermeticky uzavřenou se vyjevující hašení podstatně překáže.

Řečená krytba z dřevěného cementu uznává se tedy pod udanými podmínkami v smyslu §. 47 stavebního řádu z 20. prosince 1869, č. 1 z. a n. z. z r. 1870, za proti ohni bezpečnou hmotu k pokrývání střech s tím doložením, že při delších staveních stavbu povolující úřad vždy vzdálenost předepsati má, v které požární zdi zřízeny býti mají.

Toto posléze ustanovení má platnost i při střechách z dřevěného cementu, Karlem Samuelem Häuslerem vynalezených (vyhláška z 26. září 1872, č. 31 z. a n. z.).

Což se u všeobecnou známost uvádí.

C. k. místodržitel:

Filip svobodný pán Weber z Ebenhofů v. p.,