

Zřizují-li se stropy povalové, musí hlavní zdi v každém spodním patře, přízemek k tomu počítaje, o 15 *cm* býti zesíleny k tomu konci, aby se docílilo volné podložky pro povaly.

Ony části hlavních zdí, na které se konstrukce stropové nekladou, mohou bez ohledu na hloubku světnic ve všech patrech, přízemek k tomu počítaje, zbudovány býti v tloušťce 45 *cm*.

3. Zdi střední mohou při budovách nejvýš dvoupatrových míti tloušťku 45 *cm*, musí však při domech trojpatrových býti budovány 60 *cm* silné v každém poschodí a při domech čtyřpatrových v přízemí 75 *cm* a v ostatních patrech 60 *cm* silné.

Zřizují-li se povalové stropy, musí střední zeď, jestliže nahoru postupuje, mezi oběstrannými, alespoň 15 *cm* širokými podložkami vždy ještě míti tloušťku alespoň 30 *cm*.

4. Základy hlavních a středních zdí buďte budovány vždy o 15 *cm* silnější, než-li zdi na nich stojící.

5. Všecky zdi, v nichž se zřizují roury a komíny, mějtež tloušťku takovou, aby vedle světlé šířky rour aneb komínů na každé obou stran byla ještě šířka jedné cihly.

6. Zdi, které jako zdi hraničné oddělují budovu od pozemku sousedního, buďtež, jestliže celé aneb jen z části do ovzduší vynikají, budovány alespoň v tloušťce 45 *cm*.

Kdyby se podobná zeď hraničná venkonce přistavěla ku zdi již jsoucí, může míti v horních 3 patrech tloušťku 30 *cm*, musí však dále směrem dolů býti alespoň 45 *cm* silná, ač není-li potřebí, aby tato zeď proto, že snad má ještě jiný nějaký účel, byla silnější.

7. Zdi světlíků (dvorků), dále zdi chodbové, které budovu na venek neuzavírají, též zdi výstupků pro záchody, komory (potravní) a t. d. mohou, jestliže se na ně bezprostředně nekladou stropové konstrukce, v horních třech patrech obdržeti nejmenší tloušťku 30 *cm*; jinak, jakož i v dalších patrech směrem dolů musí býti alespoň 45 *cm* silné.

8. Zdi schodové mohou, jestliže budovu na venek neuzavírají, při jinakých nežli visutých schodech v budovách nejvýše dvoupatrových obdržeti nejmenší tloušťku 30 *cm*; jinak ale, pak v budovách tří- a čtyřpatrových musí se budovati alespoň 45 *cm* silné.

Zřizují-li se visuté schody, musí schodové zdi bez ohledu na to, zda-li budovu na venek uzavírají či nic, alespoň 45 *cm* býti silné, a to ve všech patrech.

9. Zdi oddělovací budovati dlužno alespoň 15 *cm* silné; jestliže podobné zdi oddělují dva různé byty, musí býti 30 *cm* tlusté.