

Tyto zdi nesmějí míti otvorů na straně k sousedu obrácené, a dřevěné části střechy mohou do nich zapuštěny býti jen tak daleko, aby ve zdi zůstal dílec zdiva mající šířku cihly.

Ochranné zdi proti ohni, které spočívají na zdech hraničných, o nichž jedná § 56., odst. 6., musí alespoň do polovičné své výšky zbudovány býti v té tloušťce, jakou má zeď hraničná. V další polovici výšky mají se zbudovati alespoň 30 cm anebo alespoň 15 cm silné s přílohami 15 cm tlustými.

§ 59.

Ochranné zdi oddělovací.

Jest-li střecha delší 30 metrů, budiž po celé šířce půdy přehrazena ochrannými zděmi oddělovacími.

Tyto ochranné zdi musí býti nejméně 15 cm silné a dle potřeby pilíři sesíleny, pak po obou stranách dobře zomítány; ony mají alespoň 15 cm nad plochu střechy vynikati a dřevo vazby střechové úplně rozlučovati.

Každá těchto ochranných zdí budiž opatřena železnými dveřmi v obrubě kamenné neb železné; dvěře ty buďte tak zřízeny, aby se vnitř ze otvíraly, aby samy zapadaly a aby jich zámky s obou stran klikami snadně se mohly otvírati.

K zalití dveřních kuželů do kamenné obruby smí se užiti jen cementu a pod., nikoli však síry.

§ 60.

Stěny hrázděné a dřevěné.

Zřizování stavebních objektů z vyzděných stěn hrázděných (příčkových) aneb dřevěných z pravidla není dovoleno. Stavby takové mohou jenom ve zvláštních případech od stavebního úřadu býti povoleny.

Za to však jest dovoleno, jednotlivé části již jsoucího bytu oddělití podobnými stěnami hrázděnými neb dřevěnými; stěny takové musí však po obou stranách býti maltou omítnuty a, nestojí-li na zdi, musí býti postaveny na přiměřeně silnou konstrukci, samostatně je nesoucí.

V bezprostřední blízkosti některého topení budiž vždy zřízeno plné zdivo.

§ 61.

Pobřežné zdi a základní zdivo při vodě.

Pobřežné zdi aneb základní zdivo při mlýnech, továrnách a jinakých budovách, jichž spodek voda omývá, musí se stavěti z trvanlivéh materialu s hy-