

§ 67.

Schody v budovách bydlecích.

Každá budova bydlecí má býti zřízena tak, aby bylo lze s půdy i ze všech bytů po schodech před ohněm bezpečných sejítí až do přízemí domu, potažmo z domu ven a též do sklepa. Z této příčiny jest potřebí, dle toho, jak jest budova rozsáhlá, zříditi též několiké schody před ohněm bezpečné.

Upotřebiti dřevěných částí při nosicích konstrukcích pro schody, odpočívadla a pod. jest zapovězeno.

Hlavní schody mějtež v budovách jedno- a dvoupatrových alespoň 1·10 *m*, v budovách vícepatrových alespoň 1·30 *m* světlosti, a buďtež žerděmi k přidržování, kromě toho pak na všech volných místech zábradlím opatřeny, které jest z ohnivzdorného materialu zděláno a má výšku alespoň 1 *m*, měřenou od hrany stupně v pravém úhlu ku povrchu zábradlí.

Při visutých schodech zřízeno budiž zábradlí tak, aby nebylo lze po něm dolů se svážeti.

Při schodech na půdu a do sklepa vedoucích dostačuje šířka 1 *m*, ač nevedou-li zároveň do bytů.

Stupně nebudtež užší než 30 *cm* a nikoli vyšší než 16 *cm*; při schodech však, které vedou jen na půdu a do sklepa a nikoli do bytů, může býti nášlapek jen 25 *cm* široký a až do 20 *cm* vysoký.

Při točitých hlavních schodech mají špičaté stupně ve vzdálenosti 45 *cm* ode zdi schody obepínající míti šířku alespoň 30 *cm*, na úzkém konci alespoň 13 *cm*.

Aby se směly zříditi schody, jichž rozměry se odchylují od předpisů hořejších, k tomu jest potřeba zvláštního úředního schválení.

Vedlejší schody, které spojují jednotlivé místnosti, k nimž lze dojítí též po schodech hlavních, nepodléhají těmto předpisům, avšak schody podobné třeba opatřiti též přiměřeným zábradlím.

Při budovách čtyřpatrových budiž v prvním a třetím poschodí, při trojpatrových však alespoň v prvním poschodí umístněna příprava k postavení břemen.

Ve zvláštních případech aneb při budovách veřejných nebo při schodištích nádherných může stavební úřad upustiti od přípravy k postavení břemen, též od žerdí přidržovacích.

§ 68.

Chodby.

Chodby, které uvnitř budovy pravidelně spojují byty se schody hlavními, musí míti alespoň šířku schodových ramen a, slouží-li za pokračování schodů