

Pozednice smějí jen se dvou stran zdivem býti obloženy; nejspodnější plochy dřev vazbových musí se klásti tak, aby ležely alespoň 8 *cm* vysoko nad půdní dlažbou; vůbec pak nesmějí dřevěné části střechy nikterak souviseti se stropem nejvyššího patra. Sloupce smějí se postaviti jen na střední zdi nebo na trámy vazební.

Železné krovy musí na zdivu spočívati.

Krytba budiž zřízena z tašek, břidlice, kovu neb jiné hmoty, kterou politický úřad zemský uznal za bezpečnou před ohněm.

Při budovách, které jsou šindelem zakryty a jichž hlavní zdi a krov jsou dle toho, že by sněsti mohly střechu před ohněm bezpečnou, budiž, když se naskytne příležitost, na to naléháno, aby byla zřízena střecha před ohněm bezpečná.

§ 71.

Hromosvody.

Postaví-li se na budovu hromosvody, budiž hleděno k tomu, aby měly dokonalou vodící spůsobilost až do země.

Hromosvody mají se zříditi na všech věžích, budovách, majících neobyčejnou výšku, a zásobárnách.

Hromosvody již zřízené buďtež co do své vodící spůsobilosti častěji prohlédnuty, a shledá-li se, že vodivost jest přerušena, budiž ihned učiněna náprava.

§ 72.

Střechové žlaby, odkapné roury a sněhové zádržky.

Všecky nové domy, k nim počítaje též zakryté výstupky, buďtež opatřeny kovovými neb jinakými střechovými žlaby před ohněm bezpečnými a nepromokavými, i buďtež žlaby ty tak umístěny, aby se zamezilo kapání vody a spadání částek krytby.

Kladou-li se střechové žlaby nad obrubu střechy, nesmí šířka této obruby mezi žlabem a nejspodnějším krajem obruby býti větší než 30 *cm* počítaných od nejnižšího bodu žlabu.

Na těch střechových plochách, které ke třídě neb ulici jsou obráceny, třeba kromě toho zříditi náležitě sestrojené sněhové zádržky.

Předpisy tyto dlužno zachovati také při budovách již jsoucích v případech, když se žlab neb střechová obruba obnovuje; ohledně sněhových zádržek však jen tehda, když toho spád střechy neb material krytby vymáhá.