

jen možná opatřeny byly úpravou splachovací. Záchody uvnitř bytů umístěné musí tam, kde jest kanalisace, míti waterclosety, jinde pak třeba je opatřiti jinakou uzavírací přípravou.

§ 81.

Domovní stoky a úpravy pro odvádění výkalů.

Při každé nové stavbě, přístavbě neb přestavbě, též při všelikých k tomu způsobitelných opravách nebo změnách v domech již jsoucích pečovati jest o to, aby se odváděti mohly dešťové vody, splašky a různé odpadky.

Což státi se může:

- a) zřízením odváděcího potrubí,
- b) vystavením stok domovních, jest-li s dostatek vody ku splachování výkalů, anebo
- c) zřízením takovým, kterým jest možno, výkaly odvážeti.

Ad a) Odváděcí potrubí budiž ze železa, z hlíny na tvrdo pálené a leštěné (kameniny), z betonu nebo z jiné hmoty dovolené zřízeno tak, aby bylo naprosto nepromokavé. Při tom buď spád příhodně využitkován. Roury v potrubí po-bočném mějtež světlost nejméně 18 *cm*, odtud pak, kde několikere potrubí po-bočné se spojí, mějtež roury náležitě větší rozměry a budiž učiněno přiměřené opatření, aby se nemohly zacpávat.

Ad b) Stoky domovní buďte zřizování dokonale tak, aby spád co možná nejvíce byl využitkován, aby měly vejčitý profil nejméně 60 *cm* světlé šířky a 1.05 *m* světlé výšky, a buďte stavěny z kamene nebo z cihel na hydraulickou maltu nebo z betonu; též může po případě dno obloženo býti kameninou, vy-čnávající nad střední hladinu odváděných tekutin.

Stavějí-li se domovní stoky z cihel, buďtež stěny jejich, dno a klenba pro-vedeny ze dvou stojatých vrstev cihel dohromady nejméně 30 *cm* silných, i buďtež spáry na vnitřní ploše stoky vypáleny.

Stavějí-li se stoky z betonu, třeba zříditi stěny nejméně 20 *cm* silné.

Stavební úřad může povolit odchylky od těchto rozměrů, avšak jen tehda, když svah nebo místní poměry tomu nedovolují, aby jich zevrubně bylo šetřeno.

Roury záchodové a stoky při sousední zdi hraničné zříditi jest jen tehda dovoleno, když světlost roury záchodové nebo stoky jest nejméně 45 *cm* vzdálena od hranice sousední.

Stoky a potrubí buďtež se stokami uličními přiměřeně spojeny a uvnitř domů nebo pozemků založeny tak, aby byly alespoň 6 metrů vzdáleny od studní vlastních a sousedových.