

Při schodech na půdu a do sklepa vedoucích dostačuje šířka 1 *m*, ač nevedou-li zároveň do bytů.

Stupně nebudtež užší než 30 *cm* a nikoli vyšší než 16 *cm*; při schodech však, které vedou jen na půdu a do sklepa a nikoli do bytů, může být nášlapek jen 25 *cm* široký a až do 20 *cm* vysoký.

Při točitých hlavních schodech mají špičaté stupně ve vzdálenosti 45 *cm* ode zdi schody obepínající míti šířku alespoň 30 *cm*, na úzkém konci alespoň 13 *cm*.

Aby se směly zřídit schody, jichž rozměry se odchyľují od předpisů hořejších, k tomu jest potřeba zvláštního úředního schválení.

Vedlejší schody, které spojují jednotlivé místnosti, k nimž lze dojít též po schodech hlavních, nepodléhají těmto předpisům, avšak schody podobné třeba opatřit též přiměřeným zábradlím.

§ 70.

Chodby.

Chodby, které uvnitř budovy pravidelně spojují byty se schody hlavními, musí míti alespoň šířku schodových ramen a, slouží-li za pokračování schodů nebo vůbec za hlavní spojení, musí být překlenuty nebo opatřeny jinakým stropem proti ohni bezpečným.

Otevřené chodby, které, jsouce umístěny při zevnějších stěnách budovy, slouží komunikaci, podléhají ohledně šířky své týmž předpisům, jestliže tvoří hlavní spojení.

Na všecken způsob ale musí podobné chodby veskrz z materialu před ohněm bezpečného být zdělaný, též před ohněm bezpečným, alespoň 1 *m* vysokým zábradlím být opatřeny; kromě toho mohou ještě též dřevěné zaskleněné stěny být zřízeny.

V posledním patře buďte otevřené chodby opatřeny ohnivzdornou krytbou, od střechy oddělenou.

Při naskytujících se příležitostech může stavební úřad na to naléhati, aby chodby, které neodpovídají těmto předpisům, byly odstraněny anebo přiměřeně upraveny.

§ 71.

Stropy, násypy.

Voliti konstrukci stropů, má pán stavby na vůli. Ony však musí míti potřebnou nosnost a před ohněm být bezpečné; z této pak poslední příčiny buďtež polštáře (podklady) dřevěných podlah odděleny alespoň 8 *cm* vysokým násypem