

§ 73.

Hromosvody.

Postaví-li se na budovu hromosvody, budiž hleděno k tomu, aby měly dokonalou vodicí spůsobilost až do země.

Hromosvody mají se zřídit na všech věžích, budovách, majících neobyčejnou výšku, a zásobárnách.

Hromosvody již zřízené budtež co do své vodicí spůsobilosti častěji prohlédnut, a shledá-li se, že vodivost jest přerušena, budiž ihned učiněna náprava.

§ 74.

Střechové žlaby, odkapné roury a sněhové zádržky v městech.

V městech budte všecky nové domy, k nim počítaje též zakryté výstupky, opatřeny kovovými neb jinakými střechovými žlaby před ohněm bezpečnými a nepromokavými, i budtež žlaby ty tak umístěny, aby se zamezilo kapání vody a spadání částek krytby.

Kladou-li se střechové žlaby nad obrubu střechy, nesmí šířka této obruby mezi žlabem a nejspodnějším krajem obruby býtí větší než 30 cm počítaných od nejnižšího bodu žlabu.

Kromě toho musí v městech střechové plochy ke třídě neb ulici obrácené opatřiti se sněhovými zádržkami, náležitě sestrojenými.

Předpisy tyto dlužno zachovati ve městech také při budovách již jsoucích v případech, když se žlab neb střechová obruba obnovuje; ohledně sněhových zádržek však jen tehda, když toho spád střechy neb material krytby vymáhá.

Ku střechovému žlabu budtež podél průčelí budovy přidělány kolmé roury odkapné v příhodých rozměrech, které se ve výši alespoň 1·50 m nad dlážděným chodníkem do litinové železné roury mají zapustiti. Pomoci těchto rour budtež voda pokud možná do rour záchodových, jinak ale kryty do struh, anebo, jsou-li na blízku veřejné stoky, do těchto stok odváděny.

Odváděti vody rourami záchodovými dovoleno jest jen tehda, když tyto roury neústí do žump.

§ 75.

Střechové římsy a násadky.

Střechové římsy budtež z pravidla zdělány z materialu ohnivzdorného; jestliže značně vystupují, jest potřebí, aby buďto uvnitř krovové vazby vyzděním do statečně byly obtíženy, anebo kleštěmi příhodně stuženy.