

Světlíky povolití lze jen tam, kde jich nevyhnutelně jest potřebí, aby světlo a vzduch měly přístup do vedlejších místností; mají-li osvětlovati byty a kuchyně, musí při budovách nejvýš dvoupatrových míti základní plochu alespoň 12 čtverečných metrů, kdežto při budovách ještě vyšších počítati se má alespoň po 1 čtverečném metru na každý běžný metr výšky světlíku. Mají-li však světlíky osvětlovati pouze chodby, záchody neb jiné místnosti neobydlené, dostačí pro ně při budovách nejvýš dvoupatrových plocha alespoň 6 čtverečních metrů, kdežto při vyšších budovách počítati se má základní plocha alespoň  $0\cdot5\ m^2$  na každý běžný metr výšky světlíku.

Průduchy ku provětrávání záchodů nesmějí při budovách nejvýš dvoupatrových míti menší průměr nežli  $1\ m^2$ , za to ale mají při vyšších budovách míti základní plochu alespoň  $0\cdot1\ m^2$  na každý běžný metr výšky průduchu.

Všechny světlíky a průduchy buďtež k tomu konci, aby se mohly provětrávati, ve výšce hlavního dvoru aneb ve výšce třídy neb ulice s těmito vzdušnými prostory spojeny pomocí vzduchovodů, jež mají míti přiměřený průřez příčný.

V příčině stavebních míst, na kterých se nemají stavěti hlavně domy bydlecí, jakož i tam, kde stýkají se dvory a světlíky několika budov, a konečně v příčině takových stavebních míst a parcel mezi budovami položených, které by nebylo lze zastavěti, kdyby se poněkud neupustilo od pravidel výše uvedených, jest stavebnímu úřadu zůstaveno, ohledně prostrannosti dvorů povolití úlevy místním poměrům přiměřené.

## § 79.

### Svrchní světlovody.

Mají-li schody osvětlovati se svrchním světlovodem, musí kostra jeho veskrz ze železa býti sestrojena a se všech stran spočívati na pevném zdivu, alespoň 5 *cm* nad střechu vynikajícím.

Svrchní světlovody, kterými se má dostávati světla jiným místnostem v budově, musí býti zřízeny tak, aby se zamezilo všeliké pro oheň nebezpečné spojení těchto místností s půdou a s budovami sousedův.

Kromě toho jest se při takových svrchních světlovodech postarati o to, aby měly dobrou ventilaci, a kdyby toho potřeba kázala, aby skleněná střecha připojením ochranných mříží náležitě byla zabezpečena.

## § 80.

Oličení budov nesmí býti očím škodlivé.