

čtyry topeniště, měž průměr 21 cm. Komíny podobné stavěny buděž z formových cihel k tomu se hodících (§ 58). Více než čtyry uzavřená topeniště nesmějí v nižádném případě vpuštěna býti do jednoho komína neprůlezného. Tyto komíny budě pokud možná kolmé; nemají mít sklonu menšího 60 stupňů k čáre vodorovné, aniž mají se tam, kde se s kolmou čarou stýkají, v ostrou hranu lomiti, nýbrž musí hrana řádně býti zakulacena.

Komíny tyto mohou se vymetati buď se střechy nebo s půdy.

Mají-li se vymetati vně střechy, budiž k tomu konci zřízen můstek náležitě připevněný a železným zábradlím opatřený.

Dvéře, jimiž se na tento můstek vystupuje, buděž přiměřeně veliké a ohnivzdorné a musí se nacházeti buď na předpůdí neb na chodbách mezi odděleními půdy i má k nim přidělan býti žebřík pevně stojící.

Mají-li se komíny vymetati s půdy, musí otvory pro dvířka k čištění zřídit se aspoň 65 cm vysoko nad dlažbou půdy a 65 cm pod spodní plochou krokvic, a musí mít dvě za sebou stojící, od sebe oddělená železná dvířka 4 mm silná která jsou ve žlabku zasazena, dají se zamknouti, a jichž výška 40 cm činiti, šířka pak vnitřní světlosti komínu rovnati se má. Vnitřní dvířka buděž opatřena železným nýtkem, pomocí kterého se ona při zavíráni vnějších dvířek do žlabku přitisknou.

Dvířka k vymetání komínů mohou se zřizovati toliko na otevřené spojovací chodbě půdní, nikdy však v uzavřených místnostech podkrovních, i mají se označiti čísla pater a bytů, jichž se týkají.

Saze z komínů smetené mají se z pravidla odklizovati ze sklepa, pročež třeba pro každý komín zřídit dvířka k čištění na spojovací chodbě sklepové vždy otevřené.

Kdyby ale nebylo možno, komín ze sklepa čistiti, buděž dvířka k čištění zřízena spůsobem výše naznačeným v onom patře, pro které komín jest určen, a to vždy ve vedlejších místnostech ohnivzdorných, nikdy však v místnostech bydlecích.

Kdyby se to nedalo zařídit tak, aby blíže dvířek k čištění nebylo ve zdi žádného dřeva, má se toto plechem pobiti anebo jinak ohnivzdornou látkou zabezpečiti.

Na zvláštní žádost, která však podrobnými výkresy doložena býti musí, může se povoliti zřízení sběracích komor s potřebnými dvířky k čištění, aby se spojily komíny jedné neb několika skupin topicích a ventilace za tím účelem, aby stejným oteplováním spůsobil se stejný tah ve všech kominech, a aby se mohl vzduch z ventilačních rour vyssávat a společně přes střechu odváděti.