

Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a to:

za provozování středního zdroje znečišťování ovzduší (zařazeného podle § 4 odst. 5 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb.) u provozovaného teplovodního kotle výrobce VARIMATIK typ VM 500 (K 2), v.č. 8500 002 PZ o jmenovitém výkonu 430 kW na spalování hnědého uhlí v kotelně bytového komplexu [redacted] ul. [redacted] v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., kdy nedodrží emisní limit u znečišťující látky CO podle příl. č. 4 bodu 1.1 nařízením vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen nařízení vlády č. 146/2007 Sb.), kde pro spalování tuhých paliv v ostatních topeništích je stanoven limit pro CO = 650 mg/m³ (zjištěné průměrné hmotnosti koncentrace z autorizovaného měření emisí čími 3524 mg/m³)

pokutu ve výši 100.000,- Kč
(slovy: stotisíc korun českých)

1. dle ust. § 40 odst. 7 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb.

Název:
Sídlo:
IČ:

ukládá subjektu:

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen ČIŽP), jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 42 a § 46 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 86/2002 Sb.) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

ROZHODNUTÍ

8.

5

Odesílatel: Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Brno, oddělení ovzduší
Liebertzova 14, 614 00 B R N O
DORUČENKA
označení písemnosti (č.):
CZP/47/OOO/SR01/0911695.003/09/BTC
CZP/47/OOO/SR02/0911695.003/09/BTC
Adresa: [redacted]
320 280, LK
120 00 - PRAHA 2, Žitná
oprávněný příjemce [redacted]

Nevracet, vložil do schránky
ULOŽIT JEN 10 DNI

Otisk deního razítka pošty
a podpis vydávajícího
pracovníka
Jana Buriánová

Požtovní převzetí této zásilky
09.09

Vztah příjemce k adresátovi,
jméno a příjmení příjemce
[redacted]

oprávněný příjemce
[redacted]

zásilka byla připravena k vyzvednutí
dne [redacted]

je vykonáno
31.10.2004
dne [redacted]

Na účet číslo: 9726 - 17721621/0710
Celnímu úřadu Brno, Řípská 9, 627 05 Brno
Konstantní symbol: 1148 - platba příkazem,
1149 - platba složenkou
Variabilní symbol (IC): 00 276 807 38
Specifický symbol: 47 302 204 09

II. Die ust. § 79 odst. 2 a 5 správního řádu a v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových vydání a usíhého vydání, které správní orgán hradi jiným osobám a o vs. paušální částky nákladů řízení (dale jen vyhláška)

povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč,

(slovy: jedentisíc korun českých)

neboť řízení ve věci bylo vyvoláno porušením právní povinnosti účastníkem ve smyslu výroku I. tohoto rozhodnutí.

Částka je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí a to :
Na účet číslo: 3754 - 9126101/0710

České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9
Konstantní symbol: 1148 – platba příkazem,

1149 – platba složenkou

Variabilní symbol (IČ): 00 276 807 38

Specifický symbol: 47 302 204 09

Odvodnění:

ČIZP provedla dne 24.6.2009 návštěvu na místě a zápach na kotelně bytového komplexu [redacted] ul. [redacted] PSC 13000, kdy byl toho dne sepsan

protokol o kontrolním zjištění č. 0911695. V kotelně jsou instalovány tři kotle VARIMATIK VM 300 (K3) o výkonu jmen. výkonu 255 kW. Celkový jmenovitý výkon kotelný činí 1,115 MW. Jako palivo slouží hnědé uhlí, ořech 2. Každé spal. zařízení je napojeno na cyklónový odlučovač prachu. Spaliny ze zařízení jsou vedeny koutrovody napojenými na komín o výšce 23 m od terénu. V době kontroly nebyl zjištěn zápach. Koutrová vlečka za provozu kotle K3 (VM 300) nedosahovala opacity 1. stupně Ringelmannova. Na zdroj bylo krajským úřadem Jihomoravského kraje vydáno povolení zkušebního provozu kotelný – středního spalovacího zdroje rozhodnutím pod č.j. JMK 39055/2009, které nabylo právní moci dne 14.4.2009 a umožňuje provozovatel zdroj provozovat do 14.9.2009. K protokolu o kontrolním zjištění se provozovatel vyjádřil dopisem pod č.j. 0912178, který ČIZP obdržela dne 1.7.2009. Jednatel společnosti

odvovídá příčinu závadného stavu jako poruchu kotle VM 500 (K2) ze dne 8.6.2009 způsobenou uvolněním roštu. Následně byl zprovozněn kotel VM 300. Ve věci zjištění neplnění emisních limitů u kotle K2 provozovatel sdělil, že toto je předmětem reklamčního řízení s výrobcem kotle, a že budou podniknuta potřebná opatření k tomu, aby kotle stanovené emisní limity splnil.

Neplnění emisního limitu bylo ČIZP zjištěno z protokolu č. 1828/02 vypracovaného autorizovanou měřicí skupinou TESO Brno spol. s r.o., z měření emise ze dne 3.6.2009 provedeného na kotli K2 (typu VM 500). Kontrolou výsledků koncentrací oxidu uhelnatého je zjištěno, že hodnota hmotnosti koncentrace (v suchých spalínách při normálních hodnotách a přepočtu na referenční obsah kyslíku 6 % O₂) činila v době měření CO = 3524 mg/m³. Je tak doloženo překračování emisního limitu znečišťující látky CO, který je nařízením vlády č. 146/2007 Sb., dle přílohy č. 4 bodu 1.1 stanoven pro CO = 650 mg/m³ (suché spaliny, normální podmínky při spalování tuhých paliv v ostatních topeništích).

ČIZP vyhodnotila tento stav (překročení předepsaného emisního limitu) jako porušení povinnosti provozovatele středního zdroje, které je v rozporu s ustanoveními § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění a je správním deliktem podle § 40 odst. 7 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb.

Dne 21.7.2009 vydala ČIŽP Oznámení o zahájení správního řízení spojené s usnesením
ČIŽP/47/OOO/SR01/0911695.001/09/BTC. Správního řízení bylo zahájeno dnem doručení
oznámení, tj. dne 27.7.2009.

V uložené 15-ti denní lhůtě se účastník řízení k předmetnému oznámení nevyjádřil.

Výši sankčního postihu ČIŽP odůvodňuje zjištěnými fakty :

- jedná se o závažný delikt provozovatele neboť se u předmetného spalovacího zdroje na spalování hnědého uhlí jedná o překračování emisního limitu pro znečišťující látku CO o více jak 5 x
- uvedení do provozu a následný zkušební provoz předmetné kotelny vyvolává opakované podněty na kour a zápach (ze dne 22.12.2008 a 12.6.2009)
- ve věci neplnění emisních limitů se jedná o první porušení předpisů v rámci ochrany ovzduší
- výši vzniklé nebo hrozící škody a případně následky protiprávního stavu nelze vyhodnotit

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno se dle ust. §81 a násl. správního řádu odvolat do 15 - ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII, podáním učiněným u České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, oddělení ochrany ovzduší.



Ing. Vladimír Pásek

vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník :

Účastník řízení :

13000

korespondenční adresa

Co : 2 x ČIŽP-OI Brno

2 x ředitelství ČIŽP Praha

1 x Celní úřad Brno

1 x Krajský úřad Jihomoravského kraje

1 x