

v, v

## **CO NA PREDNASCE NEBYLO:**

### SKLADY A SKLADOVÁNÍ

- ~ Vyhláška 48/82 Sb .stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů
- ~ ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
- ~ Pro každý sklad musí být zpracován "Místní řád skladu " vycházející z ČSN 26 9030
- ~ Regály musí být před použitím zkontrolovány, zda odpovídají příslušné technické dokumentaci
- ~ Přístup a příjezd k regálům musí být volný a dostatečně dimenzovaný.
- ~ Regály musí být označeny štítky s informací o nejvyšší nosnosti buňky a o jejich svislém počtu
- ~ Ruční obsluha regálů může být prováděna max.do výšky 1800mm
- ~ Na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat a s výjimkou montáže a údržby

### ORGANIZACE A ŘÍZENÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY (PO)

- ~ Členové požární hlídky se nepodílí na hašení požáru, ale plní povinnosti vyplývající ze směrnice Pož.hlídky
- ~ Nejméně lx za rok dochází k odbornému proškolení PH
- ~ Pro vznik případného požáru se ustanovují PH na základě §13,odstla,zák č.133/85 Sb.
- ~ Velitel PH zajistí informovanost na HZS (ohlášení požáru) a po příjezdu ZHS podá základní informace a dále se řídí jeho pokyny
- ~ První člen hlídky zajistí kontrolu objektu zda byla provedena kompletní evakuace
- ~ Druhý člen hlídky zajistí odpojení objektu od el. instalace,odpojí plyn
- ~ Ohlášení požáru je povinován každý občan na tel.č.150 k Hasičskému záchrannému sboru (HZS)
- ~ Požární kniha musí být přístupná na dostupném místě a preventista PO do ní zapisuje veškeré skutečnosti, které by nějakým způsobem mohly souviset s požární ochranou
- ~ Požární evakuační plán se zpracovává pro dané zařízení na základě vyhl. 246/2001 Sb. § 33 a v době nepřítomnosti ředitele školy řídí veškerou evakuaci preventista PO

