

## Z Á P I S

---

### **o provedení kontrolní dohlídky**

**odstranění závad a nedostatků zjištěných při ročních prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( BOZP ) a požární ochrany ( PO) v roce 2010, termínovaných k jejich odstranění do 31.12. 2010 a také bez stanovení termínu odstranění.**

**Kontrola byla provedena na vybraných pracovištích ve dnech 12.1 - 14. 1. 2011.**

**Kontrolu provedli** : Jiří Kučera, technik BOZP LF  
Miroslav Horák, technik PO LF

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

#### **Kamenice 5 - Děkanát LF (A17)**

umístit prodlužovací přívody 220V nad úroveň podlahy s krytinou z PVC na všech pracovištích děkanátu *( provedeno – TPO LF )*

- **Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (A15)**  
umístit prodlužovací přívody 220V nad úroveň podlahy s krytinou z PVC na celém ústavu *( provedeno - TPO LF )*

- **Biochemický ústav (A16)**  
ve všech laboratořích, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit „Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny.“ *( provedeno - pí Nerudová )*

pracovna č.321 (dr. Tomandl) odkapává voda ze stropu na podlahu. Odstranit závadu a zakrýt stropní podhled instalačního prostoru,  
dámské WC č.221 zakrýt stropní podhled instalačního prostoru.  
*( neprovedeno - žádanka na SUKB )*

pánské WC č. 205 do dveří instalovat kování klika - zámek  
*( provedeno - SUKB )*

- **Ústav patologické fyziologie (A18)**  
místnost č. 333,umístit prodlužovací přívod 220V nad úroveň podlahy  
*( provedeno - TPO LF )*

místnosti č. 209,umístit prodlužovací přívod 220V nad úroveň podlahy.  
*( provedeno - TPO LF )*

**Kamenice 5 - Ústav patologické fyziologie (A18)**

místnost č. 213, 214 - znovu nainstalovat chybějící stropní podhledy a odstranit u vstupu do místnosti bezpečnostní značení „Tlaková láhev“  
( *neprovedeno* - žádanka na SUKB )

místnost č. 216, tlakovou láhev upevnit - zajistit proti převržení a prostor označit bezpečnostním značením „Tlaková láhev“  
( *neprovedeno*, žádanka na SUKB - *nová žádanka* na TPO LF )

- Fyziologický ústav LF (A20)

vyvěsit ve všech laboratořích zpracovaný „Provozní řád laboratoře“ a v případě potřeby jej aktualizovat.  
( *provedeno* - sl. M. Hanousková )

sklad č. 323, 324 - neupevněná tlaková láhev, láhev upevnit - zajistit proti převržení  
( *neprovedeno*, žádanka na SUKB - *nová žádanka* na TPO LF )

přípravna č.316 neupevněné 3 ks tlakových lahví, láhve zajistit proti převržení  
( *neprovedeno*, žádanka na SUKB - *nová žádanka* na TPO LF )

vyvěsit do všech místností, kde se nachází tlakové láhve na plyny“ Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny “  
( *provedeno* - MUDr. Robert Roman, Ph.D )

- Biologický ústav (A6, A7, A3 )

ve všech prostorách pracoviště, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit „Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny “  
( *provedeno* - pí. Z. Prokopová )

- Babákův výzkumný institut (A3)

místnost č. 3.35, znovu nainstalovat stropní podhled.  
( *neprovedeno* - žádanka na SUKB )

ve všech prostorách pracoviště, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit „Pokyny k obsluze tlakových nádob na plyny. “  
( *provedeno* - pí. J. Křivá )

- Chovné a užitelské zařízení laboratorních zvířat (Z)

sklady č. 223, 224, 346, 347 označit bezpečnostní páskou prahy vstupních dveří do těchto skladů.  
( *provedeno* - TPO LF )

- Ústav histologie a embryologie (A1A)

v místnostech č. 109,109A upevnit skladové regály ke stěně nebo podlaze  
( *neprovedeno* - žádanka na SUKB )

laboratoř S 123 vyvěsit „Provozní řád laboratoře“  
( *provedeno* - MUDr .I. Lauschová, Ph.D. )

laboratoř S 125 neupevněná tlaková láhev, láhev upevnit - zajistit proti převržení  
( *provedeno* - TPO LF )

## Požární ochrana

### **Kamenice 5 - Anatomický ústav (A1B)**

sklad anatomických preparátů - aktualizovat uvedené údaje ve vydaném požárním řádu pro tento sklad. (*provedeno - preventista PO pracoviště a technik PO LF*)

#### - Biologický ústav (A7)

laboratoř č.217, box pod digestoří pro ukládání hořlavých kapalin označit bezpečnostním značením pro hořlavé kapaliny (symbol plamene).

(*provedeno - pí. B. Přidalová a pí. E. Skalová*)

#### - Biochemický ústav (A16)

laboratoř č.121, č.313, doporučená výměna plynových kahanů a přívodních hadic (poškození chemikáliemi - poleptáním)

(*provedeno - preventista PO , instalace TPO LF*)

Dále doporučeno zakoupení požárních hasicích dek a jejich umístění do všech chemických laboratoří.

(*provedeno - vedoucí pracoviště*)

#### - Ústav patologické fyziologie (A18)

sklad chemikálií č.219 - označení u dveří doplnit nápisem „a hořlavých kapalin“  
- skladovací box s etherem označit nápisem ETHER.

(*neprovedeno - zodpovídá pí. Š. Kuchtičková*)

#### - Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat (Z)

chodba ve 3.NP - připevnit držák hasicího přístroje (utržen) u dveří č.347

(*provedeno - TPO LF*)

## ***Náměty a požadavky na zlepšení stavu BOZP a PO***

### **Kamenice 5 - Děkanát LF (A17)**

zaměstnanci mající okna kanceláří západním směrem požadují instalaci protiodrazové úpravy červeného střešního pláště pavilonu A22 - Aula. (*neprovedeno*)

#### - Biochemický ústav LF (A16)

prověřit jištění elektrického zásuvkového obvodu v místnostech č. 209 a č. 211, je nutno zajistit samostatné el. jištění obvodů v každé místnosti.

(*provedeno - SUKB*)

za BOZP .....  
Jiří Kučera

za PO .....  
Miroslav Horák