

Z Á P I S

o provedení mimořádné preventivní kontroly stavu a zajištění dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Objekt: Komenského nám.2 - 2.NP

Pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky LF

Datum provedení: 4.2. 2011

Kontrolu provedli: Jiří Kučera - technik BOZP LF
Miroslav Horák - technik PO LF
Ing.Milan Petruň - vedoucí TPO LF

Kontroly se zúčastnily: Anna Petruželková
Mgr.Sylvie Petrová

Zjištěné závady a nedostatky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Laboratoř optiky č.52

- zpracovat a vyvěsit „ Provozní řád laboratoře“
(zodpovídá pí. Petruželková, termín: do 18.2.2011)
- označit dveře laboratoře kde je umístěna lékárnička pro poskytnutí první pomoci bezpečnostní značkou „ První pomoc “ (samolepka nebo plastová tabulka)
(zodpovídá pí. Petruželková, termín: do 18.2.2011)

Chodba u místnosti č.150

- odstranit dočasně uložený nepotřebný nábytek (pracovní stoly, pracovní desky, prosklené skříňky)
(žádanka TPO LF, termín: do 18.2.2011)

místnost č.141A

- upevnit kovový skladový regál ke stěně nebo podlaze
(zodpovídá Mgr. Petrová, žádanka TPO LF, termín: do 18.2.2011)

Požární ochrana

Laboratoř optiky č.52

- provést označení u vstupních dveřích do laboratoře bezpečnostní značkou-tabulkou „tlakové láhve PROPAN BUTAN“ (dle normy ČSN 01 8014, smaltovaná tabulka)
- provést označení v této laboratoři na vstupních dveřích do příručního skladu, kde jsou uloženy náhradní tlakové láhve, bezpečnostní značkou-tabulkou „tlakové láhve PROPAN BUTAN“ (dle normy ČSN 01 8014, smaltovaná tabulka)

(zodpovídá pí. Petruželková, žádanka na TPO LF, termín: do 18.2.2011)

- umístit v laboratoři stále platné „Požárně poplachové směrnice MU LF“ (dodá technik PO LF)

(zodpovídá pí. Petruželková, termín: do 18.2.2011)

- přenosné hasicí přístroje: S-1,5 CO₂, montáž držáku přístroje na stěnu u dveří
S-6 CO₂, zajistit řetízkem proti pádu

(zodpovídá pí. Petruželková, žádanka na TPO LF, termín: do 18.2.2011)

Požadavky z pracoviště

Laboratoř optiky č.52 - pro provoz výuky studentů dovybavit laboratoř (15 ks) nepojízdných nepolstrovaných židlí

Zápis zhotovil :

Jiří Kučera

Miroslav Horák

Na vědomí: tajemnice LF, Ing.Blanka Sochorová
vedoucí pracoviště, doc.MUDr.Svatopluk Synek, CSc.
Mgr.Sylvie Petrová
Anna Petruželková