

## Zpráva z prověrky BOZP a PO 2022

V souladu s ustanovením § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

## Obsah

1	Úvodní ustanovení.....	2
2	Zjištěné závady a nedostatky.....	4
3	Závěr .....	5

## 1 Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 108, odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2, bodu 12, písm. c) Směrnice rektora č. 10/2009 Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na MU byla na všech pracovištích Farmaceutické fakulty MU (objekt 45, objekt 44, objekt 18) dne 14.2.2023 provedena prověrka BOZP.

K provedení prověrky byla děkanem jmenována prověřková komise pro všechna pracoviště v následujícím složení.

Předseda: Ing. Martina Ježková – tajemnice fakulty,

Členové: Tomáš Vonášek - vedoucí oddělení SB Děk FaF MU,

Ing. Sabina Grossová – za BOZP a PO,

Přednosta příslušného ústavu nebo vedoucí zaměstnanec příslušného pracoviště.

### **Prověrka byla zaměřena zejména na následující oblasti:**

- a) Pracovnílékařské služby: platnosti smluvního vztahu s poskytovatelem pracovně lékařské péče, dokladů zdravotní způsobilosti zaměstnanců.
- b) Přidělování osobních ochranných pracovních prostředků: evidence výdeje OOPP.
- c) Dokumentace školení BOZP a provádění školení BOZP: seznámení zaměstnanců s pracovištěm, řidiči služebních vozidel, používání OOPP.
- d) Dokumentace ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání: kniha úrazů, záznam o použití náplně lékárničky.
- e) Dokumentace ve vztahu k provozu strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí: průvodní dokumentace (zejména návody).
- f) Vybavení pracovišť: lékárničky první pomoci, bezpečnostní značení a tabulky, čísla tísňového volání.
- g) Únikové cesty a východy: cesty a východy volné a přístupné, dostatečné značení, volný únik, šířka komunikací.
- h) Provozovaná zařízení: stav zařízení, technických zařízení a nářadí.
- i) Sklady a skladování.
- j) Kontrola odstranění nedostatků zjištěných při předchozí prověrce.

### **Prověrkou bylo zjištěno:**

1. Revize a kontroly vyhrazených technických zařízení (VTZ) probíhají průběžně dle stanovených lhůt v souladu s právními a ostatními předpisy. Zjištěné závady jsou průběžně odstraňovány. Evidenci revizí a hlídání lhůt má pod správou vedoucí správy budov.
2. Revize PHP proběhla v listopadu 2022 – další proběhne v listopadu 2023.
3. Revize hydrantů proběhla v červenci 2022 – další proběhne v červenci 2023.
4. Prohlídka pracovišť poskytovatelem PLS MUDr. Příbylovou byla provedena v měsíci září 2022.
5. Kontrola rizikového pracoviště spolu s ostatními pracovišti, poskytovatelem PLS MUDr. Skalníkovou, byla provedena 14.2.2023, o prohlídce byl vyhotoven záznam.
6. V souvislosti s novelou Vyhlášky č. 79/ 2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) byla ve spolupráci s personálním oddělením a přednosty ústavu zařazená nově vzniklá profesní rizika, o kterých byli informováni.
7. S výše uvedenou novelou souvisí povinnost absolvování periodických lékařských prohlídek některých zaměstnanců.
8. Zdravotní způsobilost zaměstnanců je průběžně kontrolována, všichni zaměstnanci mají platnou lékařskou prohlídku a jsou zdravotně způsobilí k práci.
9. V laboratořích ústavů jsou vyvěšeny příslušné provozní a laboratorní řady.
10. Proběhla kontrola evidence přidělování OOPP na jednotlivých pracovištích.
11. Obsah lékárníček v celém objektu je průběžně doplňován.
12. Evidence pracovních úrazů je vedena pro celou univerzitu centrálně z RMU, v kompetenci Provozního odboru RMU, odškodňování probíhá ve spolupráci s Právním odborem RMU průběžně, bez zbytečného odkladu.
13. Školení BOZP a PO formou e-learningu v aplikaci Is.




## 2 Zjištěné závady a nedostatky

Zjištěné závady a nedostatky, návrh na odstranění	Termín
ÚPL - nepovolená zarážka, která brání uzavření protipožárních dveří	neprodleně, průběžně kontrolovat
ÚPL – PPS v původní verzi - nahradit	neprodleně
ÚMF - nepovolená zarážka, která brání uzavření protipožárních dveří	neprodleně, průběžně kontrolovat
Udržovat volný přístup k PHP	průběžně
Udržovat volné únikové cesty a východy	průběžně

### 3 Závěr

Během prověrky BOZP nebyly zjištěny žádné další zjevné závady a nedostatky.

V Brně dne 24.02.2023

Předseda komise:	Ing. Martina Ježková	
Členové komise:	Tomáš Vonášek	
	Ing. Sabina Grossová	
Schválil:	prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.	