


Zjišťování netěsností vakuového systému

- skutečná netěsnost
- virtuální netěsnost (desorpce)



Typická místa netěsností:

- v místech svarů
- v místech kovových vývodů přes sklo
- v elektrických a optických průchodkách
- ve ventilech, ve spojích (KF, ISO - K, CF,...)
- u kovových částí - pórovitost materiálu

Netěsnost se lépe hledá u skleněných aparatur. Problém hledání netěsností ulehčuje prověrka jednotlivých dílů před montáží.

Hledače netěsností

Zpravidla využívají měření parciálních tlaků zkušebních plynů

Zkušební plyn:

- plyn málo obsažený v atmosféře
- co nejmenší molekulová hmotnost (snadno proniká netěsností)

Nejčastěji se používá He, H₂.

Hledače:

- vodíkový
- halogenový
- heliový

Na přesnost určení netěsnosti má vliv:

- množství zkušebního plynu přivedeného do systému
- poměr čerpací rychlosti systému a jeho objemu
- citlivost hledače netěsností
- vzájemná poloha netěsnosti a hledače

Závislost na poměru čerpací rychlosti systému a jeho objemu

Proud plynu netěsností do aparatury za čas dt je dán $I_N dt$, množství odčerpaného plynu $pSdt$. Pak změna tlaku zkušebního plynu je dána rovnicí

$$Vdp = (I_N - Sp)dt$$

$$\frac{Vdp}{I_N - Sp} = dt$$

$$-\frac{V}{S} \ln(I_N - Sp) = t + konst$$

$$konst = -\frac{V}{S} \ln(I_N)$$

$$\ln\left(\frac{I_N - Sp}{I_N}\right) = - \frac{S}{V}t$$


$$\frac{I_N - Sp}{I_N} = e^{-\frac{S}{V}t}$$

$$p = \frac{I_N}{S} [1 - e^{-\frac{S}{V}t}]$$


Jestliže v čase t_1 přerušíme přítok zkušebního plynu začne tlak klesat

$$p = \frac{I_N}{S} [1 - e^{-\frac{S}{V}t_1}] e^{-\frac{S}{V}(t-t_1)}$$


a)




b)



c)



Poloha hledače a netěsnosti




2

Vodíkový hledač netěsností

- ionizační manometr s paladiovou přepážkou (1100 K)
- zkušební plyn - H_2
- pracovní tlak - $10^{-6} - 0,1 \text{ Pa}$
- minimální netěsnost - $10^{-8} \text{ Pam}^3 \text{s}^{-1}$


Vodíkový hledač netěsností



Halogenový hledač netěsností

- platinový válec(1200 K) - emituje kladné ionty
- zvýšení emise v přítomnosti Cl
- zkušební plyn - freon
- pracovní tlak - $10^{-4} - 10^5$ Pa
- minimální netěsnost - 10^{-8} Pam³s⁻¹
- může pracovat i metodou přetlaku

Halogénový hledač netěsností




4


Heliový hledač netěsností


- hmotnostní spektrometr
- zkušební plyn - He
- pracovní tlak - $< 10^{-2}$ Pa
- minimální netěsnost - 10^{-13} Pam³s⁻¹
- může pracovat i metodou přetlaku

Heliový hledač netěsností



Heliový hledač netěsností






- | | | |
|--|------------------------------|--|
| 1 Ion source flange | 5 Extractor | 10 Magnetic field |
| 2 Cathode (2 cathodes, Ir + Y_2O_3) | 6 Ion traces for $M > 4$ | 11 Suppressor |
| 3 Anode | 7 Total pressure electrode | 12 Shielding of the ion trap |
| 4 Shielding of the ion source with discharge orifice | 8 Ion traces for $M = 4$ | 13 Ion trap |
| | 9 Intermediate orifice plate | 14 Flange for ion trap with preamplifier |

Heliový hledač netěsností s přepážkou


- přepážka z SiO_2 7 μm propouští jen He + Penningův manometr
- jednoduchá konstrukce
- detekční limit $5 \times 10^{-8} \text{ Pam}^3/\text{s}$
- vysoký vstupní tlak až 200 hPa

Quartz Window Technology

Silicium-Wafer with Quartz Window




SiO₂-Wafer



Kalibrovaná netěsnost

- vakuový prvek s definovanou vodivostí
- úzká skleněná kapilára
- difúzní netěsnost - křemenná přepážka - difúze He
- při proudu plynu $10^{-8} \text{ Pam}^3 \text{s}^{-1}$ a tlaku testovacího plynu v zásobníku 0,2 MPa, nastane pokles proudu plynu o 10% za 10 let




Jiné metody hledání netěsností


- manometr
- diferenciální manometr
- bublinky ve vodě
- mýdlové bubliny
- u skleněných aparatur - Ruhmkorffův induktor, nebo Teslův transformátor

Hledání netěsností pomocí manometru

a)




b)



9

Hledání netěsností pomocí diferenciálního manometru



10


Manometr, diferenciální manometr

- ionizační, nebo odporový manometr
- zkušební plyn - CO_2 , H_2 , aceton, líh
- pracovní tlak - podle použitého manometru
- minimální netěsnost pro diferenciální zapojení ionizačních manometrů
 $10^{-10} \text{ Pam}^3 \text{s}^{-1}$


Ruhmkorffův induktor a Teslův transformátor

- princip - výboj v plynech
- pracovní tlak 1–100 Pa
- vhodná metoda pro skleněné aparatury
- Ruhmkorffův induktor - nízká frekvence($\sim 10^1$ Hz), vn transformátor(železné jádro)
- Teslův transformátor - vysoká frekvence($\sim 10^5$ Hz), vn transformátor se vzduchovým jádrem

Metoda bublinek, min.netěsnost $D = 0.5$ mm, $t = 30$ s



Odpáření vody z netěsnosti s délkou 1 cm



12

Tabulka: Citlivost metod hledání netěsností

| Metoda | tlak [Pa] | min. netěsnost [$\text{Pam}^3\text{s}^{-1}$] |
|----------------------|-----------------|--|
| Teslův transformátor | $1 - 100$ | $10^{-3} - 10^{-4}$ |
| bublinky ve vodě | 2×10^5 | 10^{-7} |
| | 4×10^5 | 10^{-8} |
| | 9×10^5 | 10^{-9} |
| halogenový hledač | 2×10^5 | 3×10^{-8} |
| | 4×10^5 | 7×10^{-9} |
| | 6×10^5 | 3×10^{-9} |
| He hledač | 2×10^5 | 5×10^{-9} |

Tabulka: Citlivost metod hledání netěsností - podtlak

| Metoda | tlak [Pa] | min. netěs. [Pam ³ s ⁻¹] |
|--|------------------------------------|---|
| Odporový manometr | 0,1 – 100 | 10 ⁻⁶ |
| ionizační manometr | 10 ⁻⁶ – 0,1 | 10 ⁻⁷ |
| ionizační manometr dif.zap. | 10 ⁻⁶ – 0,1 | 10 ⁻¹⁰ |
| ionizační manometr s paladiovou membránou | 10 ⁻⁶ – 0,1 | 10 ⁻⁸ |
| halogenový hledač | 10 ⁻⁴ – 10 ⁵ | 10 ⁻⁸ |
| He hledač | < 10 ⁻² | 10 ⁻¹³ |

Tabulka: Kriteria těsností

| Název kriteria | [Pam ³ s ⁻¹] |
|----------------------------|-------------------------------------|
| vodotěsnost | 10 ⁻³ |
| parotěsnost | 10 ⁻⁴ |
| těsnost pro bakterie | 10 ⁻⁵ |
| těsnost pro ropné produkty | 10 ⁻⁶ |
| těsnost pro viry | 10 ⁻⁷ |
| plynnotěsnost | 10 ⁻⁸ |

$$1 \text{ Pam}^3\text{s}^{-1} = 10 \text{ mbarls}^{-1} \sim 43 \text{ gh}^{-1} \text{ pro vzduch, } 20^\circ\text{C}$$

Tabulka: Kriteria těsností

| Název kriteria podle objektu | [Pam ³ s ⁻¹] |
|---|-------------------------------------|
| těsnost nádrží a potrubí | $10^{-1} \sim 10^{-3}$ |
| těsnost výměníků tepla | 10^{-4} |
| těsnost objektů pro zkapal. plyny | 10^{-6} |
| těsnost elektronických součástek | 10^{-10} |
| těsnost pouzder baterie kardiostimulátoru | min. 10^{-10} |

$$10^{-10} \text{ Pam}^3\text{s}^{-1} \sim 3,8 \times 10^{-5} \text{ g} = 38 \text{ } \mu\text{g} \text{ za rok pro vzduch, } 20^\circ\text{C}$$



Přehled metod

Určení místa netěsnosti

- vakuový test
- čichací test

Integrální průmyslové testy

- integrální vakuový test
- vakuový bombový test
- integrální test uzavřeného systému
- čichací test při atmosférickém tlaku



Další metody

- ultrazvuk
- infračervené záření
- UV barviva